

# ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

G/TBT/N/FIN/9

8 juin 2004

(04-2459)

Comité des obstacles techniques au commerce

Original: anglais

## NOTIFICATION

La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.

1.	<b>Membre de l'Accord adressant la notification:</b> <u>FINLANDE</u> <b>Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):</b>
2.	<b>Organisme responsable:</b> Ministère de l'intérieur. Service des secours. M. Jyrki Karvonen, P.O. Box 26, 00023 Government. Téléphone : +358-9-1604- 42986, Téléfax : +358-9-1604-4672 <b>Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de télex et les adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:</b> Ministère finlandais du commerce et de l'industrie Point d'information OTC des Communautés européennes <a href="mailto:ec-tbt@cec.eu.int">mailto:ec-tbt@cec.eu.int</a>
3.	<b>Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], autres:</b>
4.	<b>Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):</b> DéTECTEURS de fumée et systèmes de détecteurs de fumée autonomes
5.	<b>Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié:</b> <i>Draft Decree of the Ministry of the interior on technical requirements for the smoke alarms and the placing of self-contained smoke alarms</i> (Projet de décret du Ministère de l'intérieur concernant les prescriptions techniques pour les détecteurs de fumée et l'installation de détecteurs de fumée autonomes) – 3 pages, en finnois
6.	<b>Teneur:</b> Les détecteurs de fumée autonomes doivent être accompagnés d'instructions en finnois et en suédois concernant leur installation, leur utilisation, leur entretien et leur élimination. Les produits fabriqués conformément aux normes ISO 12239 et prEN 14604 sont acceptés, pour autant que la fréquence du signal sonore soit comprise entre 0,3 et 3,5 kHz, étant donné que bon nombre de personnes âgées n'entendent pas les sons aigus.
7.	<b>Objectif et justification, y compris la nature des problèmes urgents, le cas échéant:</b> Sécurité. Le projet de décret vise à garantir la qualité des détecteurs de fumée autonomes
8.	<b>Documents pertinents:</b>
9.	<b>Date projetée pour l'adoption:</b> <b>Date projetée pour l'entrée en vigueur:</b> } Octobre 2004

<b>10.</b>	<b>Date limite pour la présentation des observations:</b> 3 septembre 2004
<b>11.</b>	<b>Entité auprès de laquelle le texte peut être obtenu:</b> point national d'information [ X ] ou adresse, numéros de téléphone et de télécopie, et adresses de courrier électronique et de site Web, le cas échéant, d'un autre organisme: