



4 de noviembre de 2022

(22-8294)

Página: 1/2

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio

Original: inglés

NOTIFICACIÓN

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.

| | |
|-----------|--|
| 1. | Miembro que notifica: <u>REINO DE BAHREIN</u> Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): |
| 2. | Organismo responsable: <i>Ministry of Industry and Commerce (Ministerio de Industria y Comercio)</i> Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: <i>Ministry of Industry and Commerce (Ministerio de Industria y Comercio)</i> Reino de Bahrein P.O. Box 5479 Teléfono: +973 17574887; Fax: +973 17530730 Correo electrónico: bsmd@moic.gov.bh Sitio web: http://www.moic.gov.bh |
| 3. | Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [], 5.6.2 [X], 5.7.1 [], 3.2 [], 7.2 [], o en virtud de: |
| 4. | Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): acondicionadores de aire de baja capacidad. |
| 5. | Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: <i>Technical Regulation on energy labelling and minimum energy performance requirements for Air-Conditioners</i> (Reglamento Técnico sobre Etiquetado Energético y Prescripciones sobre Rendimiento Energético Mínimo para los Acondicionadores de Aire). Documento en inglés (19 páginas). |

| | |
|-----|--|
| 6. | <p>Descripción del contenido: Se ha actualizado el Reglamento Técnico en vigor aplicable a los acondicionadores de aire de baja capacidad de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se modificó el alcance del Reglamento Técnico en vigor aplicable a los acondicionadores de aire de baja capacidad para abarcar a los acondicionadores con una capacidad inferior a 65.000 btu/h. - Se restringirá la temperatura mínima permitida a 20 grados Celsius. - El índice mínimo de eficiencia energética de los acondicionadores de aire de sistema dividido (<i>split</i>) será de 8,3 en condiciones de prueba T3. - Todos los valores que figuren en la nueva etiqueta se representarán según las condiciones de prueba T3. - Se incluyen más modificaciones de los valores del índice de eficiencia energética, que figuran en el Reglamento Técnico notificado. - Se clasifican los acondicionadores de aire de ventana (capacidad inferior o igual a 24.000 o capacidad superior a 24.000). - No son necesarios los formularios de solicitud ya que ahora se emplea una plataforma en línea del índice de eficiencia energética. |
| 7. | <p>Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: - El Reglamento Técnico actualizado aclarará los valores reales del índice de eficiencia energética.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatibilidad con el Reglamento Técnico relativo a los acondicionadores de aire de alta capacidad (abarca los aparatos de capacidad inferior a 65.000 btu/h para los acondicionadores pequeños y superior a 65.000 btu/h para los acondicionadores de alta capacidad). - Mejora de los objetivos de eficiencia energética. |
| 8. | <p>Documentos pertinentes:</p> <p><i>Technical Regulation on energy labelling and minimum energy performance requirements for Air-Conditioners.</i></p> |
| 9. | <p>Fecha propuesta de adopción: Primera semana de noviembre de 2022</p> <p>Fecha propuesta de entrada en vigor: Se concederá un período de gracia hasta noviembre de 2023.</p> |
| 10. | <p>Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días después de la fecha de notificación</p> |
| 11. | <p>Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución:</p> <p>Correo electrónico: bsmd@moic.gov.bh. Sitio web: http://www.moic.gov.bh https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/BHR/22_7468_00_e.pdf https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/BHR/22_7468_01_e.pdf</p> |